СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н01067 № ПС

Срок действия 19.08.2024г. по 18.08.2029г.

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008) ОКПД2 20.30.22.170

Код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛХИМ»
606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Либкнехта, д. 12Ж, к.1, офис 4.
ОГРН: 1185275029840. Телефон: 8 (8313)31-00-26
Адрес электронной почты: Pena-optom@list.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛХИМ»
606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон, улица 1Мая, дом 1.
ОГРН: 1185275029840. Телефон: 8 (8313)31-00-26
Адрес электронной почты: Pena-optom@list.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru ОГРН1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена монтажная огнестойкая «WELLFOAM FIRESTOP», «WELLHOME FIRESTOP», выпускаемая по ТУ 20.30.22-002-28644514-2021. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». См. Приложение (бланк № ПС 006402).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 08/24-5С от 19.08.2024 г., № 08/24-6С от 19.08.2024 г., № 08/24-7С от 19.08.2024 г., № 08/24-8С от 19.08.2024 г., ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2024 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 00634-АО от 05.07.2024 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 20.30.22-002-28644514-2021

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия **А.В. Колчин**

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия **А.В. Беляков**

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.003251.10.24 от 15.10.2024 г.

ПРОДУКЦИЯ

Пена монтажная огнестойкая WELLHOME FIRESTOP. Область применения: Предназначена для заполнения пустот, швов, и щелей в зданиях и помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.22-002-28644514-2021 "Пена монтажная огнестойкая".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ВЕЛЛХИМ", адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон, ул. 1 Мая, д. 1 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ВЕЛЛХИМ", адрес: 606000, Нижегородская область, г.о. город Дзержинск, г Дзержинск, ул Либкнехта, д. 12Ж, к. 1, офис 4 (Российская Федерация). ОГРН: 1185275029840

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, р. 6)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 77-002782/102024 от 11.10.2024 г. Электронное заявление с ЕПГУ №4699867314 от 11.10.2024 г. Протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77.24.17535 от 27.09.2024 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.003652.10.24 от 08.10.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель Андреева Е.Е.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2023 г., т.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http:www.mossanexpert.ru
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.003652.10.24 . Дата 08. 10. 2024 г.

Основание для производства экспертизы: заявление №24/02.12.003112-2 от 29.08.2024

Дата (период) проведения экспертизы: с 02.09.2024 по 08.10.2024

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда отделения санитарно-эпидемиологической и токсикологической экспертизы отдела профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; аккредитация специалиста по специальности "Гигиена труда"

Заказчик: ООО "ВЕЛЛХИМ" (ИНН:5249162633, ОГРН:1185275029840)
Адрес: 606000, Нижегородская область, г.о. город Дзержинск, г Дзержинск, ул Либкнехта, д. 12Ж, к. 1, офис 4 (Россия)

Объект экспертизы: Пена монтажная огнестойкая WELLHOME FIRESTOP

Сведения об изготовителе: ООО "ВЕЛЛХИМ"
Адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон, ул. 1 Мая, д. 1 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 20.30.22-002-28644514-2021 "Пена монтажная огнестойкая"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 20.30.22-002-28644514-2021 "Пена монтажная огнестойкая", этикетка, информация о составе, договор аренды, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет жидкости со специфическим запахом.
Состав: 4,4-дифенилметан-диизоцианат, диметиловый эфир, пропан-бутан, полиольный компонент

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77.24.17535 от 27.09.2024 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, балл	0	
Изопропиловый спирт, мг/м3	менее 0,08	не более 2
Метиловый спирт, мг/м3	менее 0,08	не более 0,2
Формальдегид, мг/м3	менее 0,003	не более 0,5
Бутилацетат, мг/м3	менее 0,02	не более 0,01
		не более 0,1

Фенол, мг/м3 менее 0,0015 не более 0,003

При применении и производстве контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: 1,1'-метиленбис(4-изоцианатбензолу), оксибисметану, углеводородам алифатическим предельным С1-С10. Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой может привести к раздражению. При попадании в глаза вызывает раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (при вдыхании и контакте с кожей).

Область применения: Предназначена для заполнения пустот, швов, и щелей в зданиях и помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве и применении соблюдение требований ТУ 20.30.22-002-28644514-2021, инструкции по применению. При работе применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа РПГ, РУ с фильтром А), кожи рук (перчатки нитрильные),глаз(очки закрытые). Избегать попадания средств на незащищённую кожу и в глаза, не вдыхать пары аэрозоля

Информация, наносимая на этикетку: Наименование и обозначение продукции, торговое название, фирма-производитель, адрес, страна, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения

Заключение: Продукция: Пена монтажная огнестойкая WELLHOME FIRESTOP соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 6)
«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач по гигиене труда отделения санитарно-эпидемиологической и токсикологической экспертизы отдела профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции — Г. В. Васильева

Заведующий отделением санитарно-эпидемиологической и токсикологической экспертизы отдела профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции — И.А. Морозова

Заведующий отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции — Е.Л. Скворцова

Руководитель (заместитель) органа инспекции — **В.Ю. Иванов**

Для экспертных заключений 16/2

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н01067 № ПС

код ОКПД2 код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Соответствует требованиям
20.30.22.170	Пена монтажная огнестойкая марок: «WELLFOAM FIRESTOP», «WELLHOME FIRESTOP», выпускаемая по ТУ 20.30.22-002-28644514-2021	Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной, марок: «WELLFOAM FIRESTOP», «WELLHOME FIRESTOP» огнестойкой, выпускаемой по ТУ 20.30.22-002-28644514-2021, имеет предел огнестойкости при глубине шва 100 мм: Ширине шва 40 мм-EI 60, Ширине шва 20 мм-EI 60
20.30.22.170	Пена монтажная огнестойкая марок: «WELLFOAM FIRESTOP», «WELLHOME FIRESTOP», выпускаемая по ТУ 20.30.22-002-28644514-2021	Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной марок: «WELLFOAM FIRESTOP», «WELLHOME FIRESTOP» огнестойкой, выпускаемой по ТУ 20.30.22-002-28644514-2021, имеет предел огнестойкости при глубине шва 200 мм: Ширине шва 40 мм-EI 120, Ширине шва 20 мм-EI 240

Руководитель
(заместитель руководителя) **А.В. Колчин**

Эксперт **А.В. Беляков**